



Федеральная служба  
по экологическому, технологическому и атомному надзору  
(Ростехнадзор)  
**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**  
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Регистрационный № 5516-2 от «07» апреля 2017г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электроизмерительная лаборатория стационарная, с переносным комплектом приборов **Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Сервис»**

**Автозаводская ул., д.17, корп.3, оф.11, Москва, 115280** зарегистрирована в Межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения приемо-сдаточных испытаний, профилактических испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 10 кВ.

**Перечень разрешённых видов испытаний и измерений:**

1. Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативной - технической документации (визуальный осмотр).
2. Проверка состояния элементов заземляющих устройств электроустановок.
3. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами; проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.
4. Измерения сопротивления заземляющих устройств.
5. Измерение удельного сопротивления грунта.
6. Измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводок напряжением до 1 кВ.
7. Измерение полного сопротивления петли фаза-ноль в установках с глухозаземленной нейтралью.
8. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
9. Испытание силовых кабельных линий напряжением до 10 кВ.
10. Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО).
11. Испытание измерительных трансформаторов тока и трансформаторов напряжения.
12. Проверка устройств молниезащиты.
13. Испытание электродвигателей переменного тока.
14. Испытание электротехнических средств.

Свидетельство выдано на основании протокола № 14-ЭЛ от «07» апреля 2017г., комиссии, назначенной приказом руководителя Межрегионального технологического управления Ростехнадзора от 02.04.2015г. № 158.

Срок действия Свидетельства установлен до «07» апреля 2020г.

Председатель комиссии  
М.П.



О.Ю. Кудинов